



**DEKLARACJA PRODUCENTA**  
nr 3/09/2025

- Nazwa i nazwa handlowa produktu:  
**Przewody elastyczne aluminiowe „Aluflex Smart”**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Przewody wentylacyjne przeznaczone do dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacyjnych mieszkań, domów oraz obiektów użytkowych.**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**PRODMAX Sp. z o.o.**  
**Ul. Sokołowska 38**  
**05-806 Sokołów**  
**ZAKŁAD PRODUKCYJNY**  
**Ul. Wyzwolenia 130**  
**09-300 Żuromin**

- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu                                                      | Właściwości produktu | DOKUMENTY ODNIESIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grubość materiału                                                                      | od 0,04 do 0,06 [mm] | <p>* Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 229 poz. 2275) ze zmianą z dnia 12 stycznia 2007 (Dz. U. z 2007 r. nr 35 poz. 215). Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. U. WE Nr L 11/4).</p> <p>* Dz.U. 2022 poz. 1225 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15.04.2022 r.</p> <p>*Decyzji Komisji z 4.10.1996 r. – wykaz produktów klasy A „Materiały niepalne” (94/611/WE, dyrektywa 89/106/EWG)</p> |
| Wymiary - średnica                                                                     | 100-150 [mm]         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj materiału                                                                       | Aluminium            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa materiału w zakresie reakcji na ogień                                            | kl. A                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odległość niez izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych | 500 [mm]             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

W imieniu producenta podpisał(-a):  
[imię i nazwisko] Marcin Ruczkowski  
W [miejsce] SOKOŁÓW dnia [data wydania] 30.09.2025  
[podpis] .....

**PRODMAX Sp. z o.o.**  
**Marcin Ruczkowski**

**PROKURENT**

*dupa 12*