



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 02B/07/2024

13

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kształtki do prostych przewodów wentylacyjnych PRODMAX o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej tj. kolana nastawne 90°, kolana 45°, trójniki T 90°, trójniki 45°, czwórniki 90°, redukcje segmentowe S1, redukcje segmentowe odwrotne S, płyty kołnierzowe, trójniki Y - portki 120°, trójniki Y - portki 90°, trójniki Y - portki 120° redukcyjne, trójniki Y - portki 90° redukcyjne kolana stałe 90°, (DPO;DPOK)

1. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kształtki do prostych przewodów wentylacyjnych PRODMAX o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej tj. kolana nastawne 90°, kolana 45°, trójniki T 90°, trójniki 45°, czwórniki 90°, redukcje segmentowe S1, redukcje segmentowe odwrotne S, płyty kołnierzowe, trójniki Y - portki 120°, trójniki Y - portki 90°, trójniki Y - portki 120° redukcyjne, trójniki Y - portki 90° redukcyjne kolana stałe 90°, (DPO;DPOK)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do rozprowadzania i rozdziału powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach

3. Producent:

**PRODMAX Sp. z o.o.
Ul. Sokołowska 38
05-806 Sokołów**

**ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Ul. Wyzwolenia 130
09-300 Żuromin**

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2024/2615 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej
Instytut Techniki Budowlanej 01-611 Warszawa, ul Filarowa 1

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary DN [mm]	100;110;120;125;130;140;150;160;180;200;220;230;250;300;350;400;450;500	Wymiary i tolerancje zgodne wg PN-EN 1506:2007
Materiał	DX51D+Z275	wg PN-EN 10346:2015
Grubość ścianki	minimana grubość ścianki : 0,5 mm	wg ITB -KOT-2024/2615 wydanie 1
Szczelność	Klasa: B	wg PN-EN 12237:2005
Wytrzymałość	nie występują: trwałe odkształcenia lub nagłe zmiany szczelności	wg PN-EN 12237:2005
Kasyfikacja ogniowa	Klasa: A1	wg PN-EN 13501-1:2019, na podstawie Decyzji komisji Europejskiej 96/603/We, ze zmianami według Decyzji Komisji europejskiej 2000/605/WE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] Marcin Ruczkowski

W Sokołów dnia

[podpis]



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin
Ruczkowski

Date / Data:
2024-07-19 16:34