



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/K/0301/01/2017
HYGIENIC CERTIFICATE
ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Centrale rekuperacyjne: PRO MINI EH EC, PRO MINI EV EC – o wydatkach max.- 200m³/h oraz 300 m³/h; PRO MINI H EC, PRO MINI V EC – o wydatkach max.- 200 m³/h oraz 300 m³/h; PRO MAX EH EC, PRO MAX EV EC o wydatkach max.- 400 m³/h , 600m³/h, 1000 m³/h

Zawierający / containing: stal, aluminium, polistyren i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, oświatowych, obiektach branży żywnościowej, elektronicznej, farmaceutycznej, służbie zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie central rekuperacyjnych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń w których są one montowane. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza, z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe).

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

F.H.P. „PRODMAX” ROBERT LICHON
05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

F.H.P. „PRODMAX” ROBERT LICHON
05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-05-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-05-31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2017

The date of issue of the certificate: 31st May 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
2 mg. E. Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,

www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW