



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03B/12/2025

25

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przewody wentylacyjne PRODMAX o przekroju prostokątnym (DPP)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Przewody wentylacyjne PRODMAX o przekroju prostokątnym (DPP)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do rozprowadzania i rozdziału powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach.
4. Producent:

PRODMAX Sp. z o.o.	ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Ul. Sokołowska 38	Ul. Wyzwolenia 130
05-806 Sokołów	09-300 Żuromin
5. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2025/2952 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej
Instytut Techniki Budowlanej 01-611 Warszawa, ul Filarowa 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary DN [mm]	150x50;200x50;200x90	Wymiary i tolerancje zgodne wg PN-EN 1505:2001
Materiał	DX51D+Z275	PN-EN 10346:2015/ Deklaracja producenta
Grubość ścianki	Minimalna grubość ścianki: 0,5mm	Wg ITB-KOT-2025/2952 wydanie 1
Szczelność	Klasa: B	Wg PN-EN 1507:2007
Wytrzymałość	Nie występują: trwałe odkształcenia lub nagłe zmiany szczelności	Wg PN-EN 1507:2007 WO-KOT/36/01 wydanie 3
Klasyfikacja ogniowa	Klasa: A1	Wg PN-EN 13501-1:2019 na podstawie DKE 96/603/WE, ze zmianami wg DKE 2000/605/WE

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych obejmuje wyroby zawarte w załączniku A do ITB-KOT-2025/2952 wydanie 1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] **Marcin Ruczkowski**

W Sokołowie dnia 08.12.2025r

[podpis]

..... Signed by /
 Podpisano przez:
 Marcin Ruczkowski
 Date / Data: 2025-
 12-16 12:06



Załącznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2025/2952
wydanie 1

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

- przewody proste DPP01 (1000 mm) PRODMAX , według rys. A1,
- przewody proste DPP02 (500 mm) PRODMAX, według rys. A2,
- kolana 45° DPP04 PRODMAX, według rys. A3,
- kolana 90° DPP05 PRODMAX, według rys. A4,
- kolana ściana strop (SS) 90° DPP03 PRODMAX, według rys. A5,
- kolana ściana strop (SS) 45° DPP27 PRODMAX, według rys. A6,
- kolana ściana strop (SS) 30° DPP26 PRODMAX, według rys. A7,
- trójniki T 90° DPP06 PRODMAX, według rys. A8,
- trójniki 45° DPP07 PRODMAX, według rys. A9,
- trójniki Y 120° DPP08 PRODMAX, według rys. A10,
- trójniki Y 90° DPP09 PRODMAX, według rys. A11,
- czwórniki DPP10 PRODMAX, według rys. A12,
- kształtki z wylotem okrągłym DPP16 PRODMAX, według rys. A13,
- kształtki z wylotem prostokątnym DPP17 PRODMAX, według rys. A14,
- redukcje symetryczne okrągłe DPP20 PRODMAX, według rys. A15,
- redukcje niesymetryczne okrągłe DPP21 PRODMAX, według rys. A16,
- redukcje symetryczne prostokątne DPP22 PRODMAX, według rys. A17,
- redukcje niesymetryczne prostokątne DPP23 PRODMAX, według rys. A18,
- złączki nypłowe DPP18 PRODMAX, według rys. A19,
- złączki mufowe DPP25 PRODMAX, według rys. A20,
- kształtkę rozdzielającą płaską 1 PRODMAX, według rys. A21,
- kształtkę rozdzielającą płaską 2 PRODMAX, według rys. A22.